

(様式5)

質問・回答書		
件名	大崎広域中央クリーンセンター余剰電力の売却事業に係る公募型プロポーザルについて	
番号	質問事項	回答事項
1	仕様書4にある(1)契約期間についてはFIP電源の買取期間であり、同時に行う6施設への電力供給については情勢や環境の変化に合わせて、金額の見直し等を協議の上行う余地はあるものと考えて良いか。	お見込みのとおり。
2	【様式4】業務実施体制表について 当社から包括的に業務委託契約を締結している法人の社員を実施体制の業務担当者として申請は可能か。 ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。	申請可能とします。
令和6年 6月 4日 回答者 大崎地域広域行政事務組合 施設管理課長 (公印省略)		