

(様式6)

質問・回答書		
件名	大崎広域東部クリーンセンター長寿命化総合計画等策定業務	
番号	質問事項	回答事項
1	実施要領p8 18 (3) エ 「外注の場合は、その関係を示す書類」とありますが、外注の場合の契約は、本業務の契約後でなければ締結できないため「その関係を示す書類」の提出はご容赦いただけないでしょうか。	1. 外注予定先がわかる書類を提出すること。
2	実施要領p5 10, p8 18 (7) ア 特定テーマについて、実施要領p5では2点ですが、p8～9では3点記載があります。P8～9に記載のある3点が正と考えてよろしいでしょうか。	2. お見込みのとおり。
3	実施要領p5 10, p8 18 (7) ア 特定テーマの2点目について、実施要領p5では「稼働しながらの工事となるため、本工事で取り入れるべき手法、スケジュールなどについて。」ですが、p8～9では「稼働しながらの工事となるため、本工事で取り入れるべき手法、スケジュールなどについて。また、16時間運転から24時間運転に変更した場合の影響について。」となつております。p8～9の内容を正と考えればよろしいでしょうか。	3. お見込みのとおり。
4	実施要領p9 18 (7) ア ③ 「循環型社会形成推進交付金の条件整理」とありますが「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の検討も視野に入れた提案も可能でしょうか。 実施要領p9 18 (7) イ 特定テーマは、ア①～③の3テーマに対して、それぞれA4版任意様式2頁以内に記載すればよろしいでしょうか。	4. 可能とする。 5. お見込みのとおり。

6	<p>実施要領p9 18 (7) イ</p> <p>特定テーマの2点目について「また、16時間運転から24時間運転に変更した場合の影響について」は、24時間運転への変更により新たに生じる課題と、その解決策に関するご提案を述べればよろしいでしょうか。組合様の方で気にされている着眼点があれば、教えてください。</p>	<p>6. お見込みのとおり。 (例) 処理能力が一般廃棄物処理基本計画に対し、過大になること。</p>
7	<p>実施要領p10 別紙</p> <p>特定テーマは、3テーマ全て合わせた配点が10点と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>7. お見込みのとおり。</p>
8	<p>実施要領p10 別紙</p> <p>価格評価について、評価点の算出式を提示いただけないでしょうか。</p>	<p>8. 価格評価について、評価点の算出式は提示しない。</p>
9	<p>様式2-1【会社概要調書】</p> <p>様式2-1の技術士数は、技術士（衛生工学部門：廃棄物管理（廃棄物処理、廃棄物管理計画含む）または総合技術監理部門（選択科目を「衛生工学 廃棄物管理（廃棄物処理、廃棄物管理計画含む）」）の資格を有する人数とありますが、令和元年度より科目名が変更となったため、技術士（衛生工学部門：廃棄物・資源循環）も含めて良いと考えて良いでしょうか。</p>	<p>9. お見込みのとおり。</p>
10	<p>様式2-1【会社概要調書】</p> <p>様式2-1の技術士数について、技術士（衛生工学部門：廃棄物管理（廃棄物処理、廃棄物管理計画含む）及び総合技術監理部門（選択科目を「衛生工学 廃棄物管理（廃棄物処理、廃棄物管理計画含む）」）の資格をいずれも有している者については、延べ人数でカウントすればよいでしょうか。</p>	<p>10. いずれも有している者については、延べ人数ではなく、実人数で計上すること。</p>
11	<p>様式2-2【業務経歴書】等</p> <p>様式2-2及び様式3-1から3-3に記載する同種業務実績は、受注年度及び完了年度共に平成23年度から令和2年度までの間であり、平成23年度までに受注した実績は含まないと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>11. お見込みのとおり。</p>

		1 2. 認めるものとする。
1 2	様式3-3【担当技術者調書】 生活環境影響調査業務を担当する担当技術者の実績として、平成23年度から令和2年度までに、国または地方公共団体が発注するごみ焼却施設(100t/日以上)に係る都道府県又は政令市の条例アセスによる環境影響評価手続き業務(方法書から評価書までの一連の業務)又は生活環境影響調査業務を記載させていただけないでしょうか。	
1 3	様式5 業務の実施体制表 本様式はA4版1頁以内に記載と考えてよろしいでしょうか。	1 3. お見込みのとおり。
1 4	仕様書p10 第2章 第2節 4 工事入札時支援 入札の時期については、組合様の議会スケジュールにも配慮が必要と考えますが、スケジュール検討にあたり、基幹的設備改良工事を諮る議会の開催時期はいつ頃を想定しているでしょうか。	1 4. 令和5年3月を想定している。
1 5	その他 提案書作成にあたり、東部クリーンセンターの全体配置図データを提供いただけないでしょうか。	1 5. ホームページに追加資料として提示する。
1 6	提出書類の文字の大きさが12.0ポイントと指定されていますが、参加申請書類にも適用されるのでしょうか。	1 6. 参加申請書類には適用されない。
1 7	担当技術者調書は、業務実施体制表に記載する、管理技術者及び照査技術者を除くすべての技術者について記載することでよろしいでしょうか。もしくは、担当ごとに筆頭となる技術者のみの記載でしょうか。	1 7. 担当ごとに筆頭となる技術者のみとする。筆頭以外の技術者については、業務実施体制表に記載すること。
令和3年6月4日		
回答者 大崎地域広域行政事務組合 施設整備課長 (公印省略)		